



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: ул. Германа, д. 25, Великий Новгород, 173003
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: novgorod@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон/факс: (8162) 73-85-35

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

23 января 2017 г.

№ 38-9969-194/А

14 час. 30 мин.

Великий Новгород

По адресу/адресам: 173023, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Свободы, д. 6.

На основании: распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 38-9969/Рк от 28.12.2016 была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9», далее МАОУ «СОШ № 9».

Дата и время проведения проверки:

с 10 час. 45 мин. 17 января 2017 г. до 14 час. 30 мин. 23 января 2017 г.

Продолжительность 5 рабочих дней/32 рабочих часа.

Продолжительность « » 20 г. с час. мин. До час. мин.

Продолжительность « » 20 г. с час. мин. До час. мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/32 рабочих часа.

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
директор МАОУ «СОШ № 9» Кузькина Светлана Викторовна 17.01.2017 в 10
час. 45 мин. _____
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившие проверку:

главный государственный инспектор отдела по государственному
энергетическому надзору по Новгородской области Северо-Западного
управления Ростехнадзора Кузьмин Сергей Николаевич;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала:

Ответственный за электрохозяйство МАОУ «СОШ № 9» Шерстобитова Любовь Фёдоровна (приказ № 85-О от 12.08.2016).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. Краткая характеристика организации:

Адрес: юридический -173023, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Свободы, д. 6;

Фактический - 173023, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Свободы, д. 6.

Основной вид деятельности: Основное общее образование;

ИНН –5321048518;

ОГРН -1025300816452;

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100 %;

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: нет;

Руководитель: директор МАОУ «СОШ № 9» Кузякина Светлана Викторовна, тел. (816-2) 62-55-88;

Технический руководитель:---;

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Лица, допустившие нарушения
1	Отсутствует однолинейная схема электроснабжения (1.5.18. Для каждой электроустановки должны быть составлены однолинейные схемы электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования, утверждаемые 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство Потребителя).	ПТЭЭП п.п. 1.5.18, 1.8.2	ответственный за электрохозяйство Шерстобитова Л.Ф.

2	Отсутствуют паспорта заземляющих устройств (2.7.15. На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть заведен паспорт).	ПТЭЭП п.2.7.15	Ответственный за электрохозяйство Шерстобитова Л.Ф.
3	Отсутствуют надписи на дверцах ВРУ, РЩ, ЩО указывающие диспетчерское наименование, нет надписей присоединений (2.2.20. На дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ, лицевых и внутренних частях КРУ наружной и внутренней установки, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов должны быть выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.)	ПУЭ п.4.1.3, ПТЭЭП п.2.2.20	Ответственный за электрохозяйство Шерстобитова Л.Ф.
4 ✓	Установленные в щитах освещения автоматические выключатели А3161, не имеют защиты от токов короткого замыкания. Время срабатывания А3161, 15А при $I_{0.k.z.}=108A$ в компьютерном классе – 2,5 сек. (1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений 0,4с при номинальном фазном напряжении 220В).	ПУЭ 1.7.79	Ответственный за электрохозяйство Шерстобитова Л.Ф.
5	В пятижильном кабеле, идущем на кабинет технологии, N и PE-проводники подключены под общий контактный зажим (7.1.36. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитах под общий контактный зажим)	ПУЭ п.7.1.36.	Ответственный за электрохозяйство Шерстобитова Л.Ф.
6	В ЩО2 шесть PEN-проводников подключены под один болт. (2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств).	ГОСТ 10434-82 п.2.1.12	Ответственный за электрохозяйство Шерстобитова Л.Ф.
7	Отсутствует журнал оперативных переговоров (1.8.9. На рабочих местах оперативного персонала (на подстанциях, в распределительных устройствах или в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала) должна вестись следующая документация: оперативный журнал.)	ПТЭЭП п. 1.8.9	Ответственный за электрохозяйство Шерстобитова Л.Ф.

8	Отсутствует список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров (1.5.27. Список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения, утверждает руководитель Потребителя. Список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров, утверждается ответственным за электрохозяйство и передается энергоснабжающей организации и субабонентам).	ПТЭЭП п.1.5.27, 1.8.2,1.8.9	Ответственный за электрохозяйство Шерстобитова Л.Ф.
9	В слесарной мастерской сверлильный станок подключен от розетки с двухжильным кабелем (7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45).	ПУЭ п.7.1.36	Ответственный за электрохозяйство Шерстобитова Л.Ф.

Перечень применяемых сокращений:

ПУЭ - «Правила устройства электроустановок» (утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204).

ПТЭЭП - «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г., № 6).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный государственный инспектор
отдела по государственному
энергетическому надзору по
Новгородской области

С.Н. Кузьмин

(подпись проверяющего)

Директор МАОУ «СОШ № 9»

С.В. Кузякина

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор отдела
по государственному энергетическому
надзору по Новгородской области

(должность)

(подпись)

Кузьмин Сергей Николаевич
(расшифровка)